



**Прокуратура
Российской Федерации**

**Прокуратура
Донецкой Народной Республики**

**Прокуратура Горняцкого
района города Макеевки**

г. Макеевка, ул. Свердлова, 111,
Донецкая Народная Республика, 286132

14.08.23 № 99-1224/00-23

На № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
федерального законодательства
при организации образовательного
процесса

Прокуратурой Горняцкого района города Макеевки, во исполнение поручения прокуратуры республики проведена проверка соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иного законодательства Российской Федерации в деятельности муниципального дошкольного бюджетного общеобразовательного учреждения «Ясли-сад № 37 общеразвивающего типа г. Макеевки» (далее – дошкольное учреждение).

Согласно ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» педагогические работники несут ответственность за работу по воспитанию, образованию, охране здоровья, социальной поддержке и социальному обслуживанию ребенка.

В ходе проведенной проверки установлено, что в нарушение п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 35-ФЗ от 06.03.2006 «О противодействии терроризму», п.п. 17, 24-27 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 в дошкольном учреждении паспорт безопасности объекта (территории) находится в стадии согласования, акт обследования и категорирования объекта (территории) не согласован и не утвержден в установленном порядке.

Директору муниципального
дошкольного бюджетного учреждения
образования
«Ясли-сад № 37 общеразвивающего
типа г. Макеевки»

Ю.И. Ищенко

При проведении проверки установлено, что в нарушение ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пожарная безопасность в дошкольном учреждении обеспечена не в полной мере, выявлены следующие нарушения:

- здание не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре СО – 3, фотолюминесцентными системами эвакуации (ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации (п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР));

- не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 17 ППР);

- на объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п. 30 ППР).

Кроме того, при проведении проверки установлено, что в нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в дошкольном учреждении не соблюдены требования «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020, а именно: не обеспечен подвод горячей воды в медицинский кабинет (п.2.6.5), отсутствует возможность для осуществления медицинской деятельности, в учреждении отсутствует медицинский работник (п.2.9.2).

Выявленные нарушения свидетельствуют о нарушении прав неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, угрожают личной безопасности указанной категории лиц, что является недопустимым.

Основными причинами выявленных нарушений является ненадлежащее исполнение своих обязанностей работниками дошкольной организации, а условием - осуществление ненадлежащего контроля за их деятельностью со стороны руководства.

На основании изложенного, в соответствии со ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», -

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление, принять меры к устранению


нарушений законодательства, причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности ответственных лиц за допущенные нарушения.

3. О времени и месте рассмотрения данного представления уведомить прокурора Горняцкого района г.Макеевки для обеспечения участия работника прокуратуры района в рассмотрении акта прокурорского реагирования.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах в установленный законом месячный срок письменно сообщить прокурору Горняцкого района г.Макеевки с приложением документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений законодательства.

И.о. заместителя прокурора
Горняцкого района г. Макеевки
Донецкой Народной Республики



В.В. Шуляк